

# Notificación de Ensayos

|                      |                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPRESA              | PUERTAS CABMA, S.L.                                                                            |
| DIRECCIÓN            | Pol. Industrial Los Salvergueros, calle S, nº7<br>47430 - Pedrajas de San Esteban (VALLADOLID) |
| Nº INFORME A SOCIADO | 103016                                                                                         |

## Identificación

Puerta de seguridad de referencia:

“THOR 20” (\*)

## Ensayos

- Resistencia bajo carga estática  
(UNE-EN 1627/UNE-EN 1628:2021 Versión corregida 2022) **CORRECTO**
- Resistencia bajo carga dinámica  
(UNE-EN 1627/ UNE-EN 1629:2021 Versión corregida 2022) **CORRECTO**
- Resistencia a intentos manuales de efracción  
(UNE-EN 1627/UNE-EN 1630:2021 Versión corregida 2022) **CORRECTO**

## Clasificación

(UNE-EN 1627:2021) Versión corregida 2022 **CLASE 3**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Fecha de ensayo  | 07.11.2022-09.11.2022 |
| Fecha de emisión | 16.11.2022            |

Estos resultados son el resumen de los datos incluidos en el “Informe de Ensayo” identificado en nº de informe asociado.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.

\* Información aportada por el cliente. Tecna:la no se hace responsable de la información aportada por el cliente.

Firmado digitalmente por: FELIX  
ASTORKIA SALEGI - 7247710X  
Fecha y hora: 16.11.2022 15:23:49  
Fdo: Felix Astorkia  
Responsable técnico



# Notificación de Ensayos

|                      |                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPRESA              | PUERTAS CABMA, S.L.                                                                            |
| DIRECCIÓN            | Pol. Industrial Los Salvergueros, calle S, nº7<br>47430 - Pedrajas de San Esteban (VALLADOLID) |
| Nº INFORME A SOCIADO | 103024                                                                                         |

## Identificación

Puerta de seguridad de referencia:

“THOR 20”(\*)

## Clasificación (UNE 85160:2017)

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | B | 0 | 0 | 0 | A |
|---|---|---|---|---|---|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Fecha de ensayo  | 09.11.2022 |
| Fecha de emisión | 16.11.2022 |

Estos resultados son el resumen de los datos incluidos en el “Informe de Ensayo” identificado en nº de informe asociado.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.

\* Información aportada por el cliente. Tecna:la no se hace responsable de la información aportada por el cliente.

Firmado digitalmente por: FELIX  
ASTORKIA SALEGI - 7247710X  
Fecha y hora: 16.11.2022 15:23:49  
Fdo: Felix Astorkia  
Responsable técnico

